

Certificate of Conformity

By the product certificate number / Dal numero di certificato del prodotto

No. 2620/0384-A-M1-CER

Issued to / Rilasciato a:

License holder / Zucchetti Centro Sistemi SpA

Titolare della licenza Via Lungarno 305/A 52028 Terranuova Bracciolini (AR) Italy

Trademark /

Marchio



Manufacturer /

Costruttore

1F – 6F, Building E, No.1 JinQi Road, Bihu Industrial Park.
Wulian Village, Fenggang Town, Dongguan, P.R. China.

It is certified the product / È certificato il prodotto:

Type of generating unit / Tipologia di apparato

Interface device / Dispositivo di interfaccia	Interconnection protection device / Protezione di interfaccia	Static Power Converter / Dispositivo di conversione statica	Rotatory Power Converter / Dispositivo di generazione rotante
X	X	X	

Models /

Modelli

AZZURRO 1PH 3300TL-V3 / AZZURRO 1PH 3000TL-V3 / AZZURRO 1PH 2700TL-V3 /
AZZURRO 1PH 2200TL-V3 / AZZURRO 1PH 1600TL-V3 / AZZURRO 1PH 1100TL-V3

Technical Data /

Dati Tecnici

Nominal Power / Potenza Nominale [VA]	3300	3000	2700	2200	1600	1100
Nominal Voltage / Tensione Nominale [V]				230		
Nominal Frequency / Frequenza Nominale [Hz]				50		
Firmware version / Versione Firmware				V1.00		
Number of phases / Numero di fasi				Single Phase / Monofase		
Isolation Transformer / Trasformatore di isolamento				NO		
Remarks/Notes: The device is capable to limit the Idc to 0,5% of the nominal current. / Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.						

Having assessed tests reports issued by laboratories accredited under the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17025, /
Avendo valutato i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati secondo i requisiti della norma UNE-EN ISO / IEC 17025,

We certify that the converters indicated meet the requirements laid down by CEI 0-21:2019-04 "Reference technical rules for the connection of active and passive users to the LV electrical Utilities", Allegato A & Allegato B /
Si certifica che gli converter indicati soddisfano i requisiti della norma tecnica CEI 0-21: 2019-04 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alla rete BT delle imprese distributrici di energia elettrica", Allegato A e Allegato B.


The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-06 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC17065 /

La suddetta unità di produzione è certificata secondo la procedura interna PE.T-ECPE-06 in base ai requisiti della UNE-EN ISO / IEC 17065.

This certificate is valid until / Questo certificato è valido fino al: 21st of December of 2023 / 21 Dicembre 2023.

First issued on / Prima emesso il: 23rd of December of 2020 / 23 Dicembre 2020.

Madrid, 23rd of December of 2020



Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager



SGS Tecnos, S.A. C/ Trespaderna, 29 - 28042 Madrid

This certificate is issued by SGS under its General Conditions

for Product Certification at www.sgs.com/terms_and_conditions.

The status and validity of the certificate can be checked scanning the QR code above included or through the following web link database:

<https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/electrical-products>

This document cannot be reproduced partially

No. 2620/0384-A-M1-CER

Page 1 of 1