

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,
Data validita: 12/05/2016

OGGETTO: **CEI 0-21, 2012-06**
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE: Mastervolt International B.V.
Snijdersbergweg 93
1105 AN Amsterdam
Paesi Bassi

MODELLO:	CS15TL RP	CS20TL RP	CS30TL RP
POTENZA NOMINALE:	15kW	20kW	30kW

VERSIONE FIRMWARE: DSP: 2.0; Red: 1.5

NUMERO DI FASI: trifase

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE: Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n°11KFS109MAST-03, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

Numero di certificato: 12-097-01

Data di emissione: 2012-10-24

Data di validità: 2015-10-23

Horst Haug
Certification Department

