

# Dichiarazione di conformità

## alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO CERTIFICATORE:** Primara Test- und Zertifizier-GmbH  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,  
Data validita: 12/05/2016

**OGGETTO:** **CEI 0-21, 2012-06**  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

### TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

**COSTRUTTORE:** Mastervolt International B.V.  
Snijdersbergweg 93  
1105 AN Amsterdam  
Paesi Bassi

MODELLO:	CS7TL RP	CS10TL RP	CS12TL RP
<b>POTENZA NOMINALE:</b>	7,5kW	10,0kW	12,5kW

**VERSIONE FIRMWARE:** DSP: 1.6; RED: 1.5

**NUMERO DI FASI:** trifase

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la  $I_{dc}$  allo 0,5% della corrente nominale.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:** Primara Test- und Zertifizier-GmbH  
Gewerbstraße 28  
87600 Kaufbeuren, Germania  
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,  
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n°12KFS032-04, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

**Numero di certificato:** 12-096-01

**Data di emissione:** 2012-10-24

**Data di validità:** 2015-10-23

Horst Haug  
Certification Department

